



MSI CABINETS

MSI 48-1C (48 Modules)



MSI metal enclosures come complete with chassis for mounting distribution equipment. Each unit is also fully equipped with PE/N terminals.

In two heights of 3 and 4 rows these cabinets facilitate from 36 to 120 modules and are suitable for loads up to 125A.

Colour : White RAL9010
Protection Rating: IP40
Standard: EN 61439-3

ITEM	DESCRIPTION	WIDTH	HEIGHT	DEPTH	WEIGHT Net Kg	FLANGES Top	FLANGES Bottom
MSI36-1C	Complete Cabinet, 3 rows with 36 modules	315	530	145	8.47	1 x TFSO	1 x TFSO
MSI48-1C	Complete Cabinet, 4 rows with 48 modules	315	680	145	10.49	1 x TFSO	1 x TFSO
MSI90-2C	Complete Cabinet, 3 rows with 90 modules	610	530	145	14	2 x TFSO	2 x TFSO
MSI120-2C	Complete Cabinet, 4 rows with 120 modules	610	680	145	17.5	2 x TFSO	2 x TFSO





Dokument/document		Utgava datum/edition date
Försäkran om överensstämmelse/ Declaration of conformity		2011-06-08
Avdelning/department Kvalite/Quality		
Ansvarig/prepared Magnus Arvidsson	Version 3	Sida/page 1 av/of 1

Supplier/Tillverkare:

GARO AB
Box 203
S-335 25 GNOSJO
Sweden

Telephone: +46 (0)370 33 28 00
Telefax: +46 (0)370 33 28 50

Supplier established within EU/Ombud etablerad inom EG

Supplier of equipment /Materielslag : Consumer unit/Normcentral

Trade Mark/ Varumärke: GARO

Type Designation / Typbeteckning: G... , GM... , NUM ... , MSI ... , NUM.GM ... , NUM.GT ... , NUM.L ... , NEM ... , NCI... , NCID ... , NCU ... , NCUP ... and / och GCUT

We hereby declare that our product fulfils the requirements of following EC directives/
Vi intygar härmed att vår produkt uppfyller krav enligt följande EU direktiv:

- The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU / Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU.
- Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EU / Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EG.
- RoHS Directive (RoHS) 2011/65/EU / RoHS direktivet (RoHS) 2011/65/EG.
- No electromagnetic compatibility (EMC) immunity or emission tests are required on the assembly/
Produkten innehåller inte elektroniska apparater som påverkas enligt förbehållen enligt direktivet (EMC) 2004/108/EG.

The following harmonised standards (latest edition) or technical specifications which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have been used in the design: /

Följande harmoniserade standarder (senaste utgåva) eller tekniska specifikationer som uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG har använts i konstruktionen: SS EN 63439-3

The equipment conforms completely with the above stated harmonised standards or technical specifications. /
Materielen överensstämmer helt med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer.

Or/ Eller

- The equipment confirms only partially with the above stated harmonised standards or technical specifications but complies with good practice in safety matters in force within the EU. /
Materielen överensstämmer endast delvis med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer, men uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG.

We have product surveillance according to CENELEC's harmonised requirements, documents CCA-201.

Garo AB
Company/Företag

2018-06-18
Date/Datum

Sign/Underskrift

Environmental- and Quality Manager/Kvalitets- och Miljöchef
Position/Befattning

Magnus Arvidsson
Name / Namnförtydligande