



IP66 Steel Wall-Mounting Cabinets - SP300



Accessory type: HEIGHT ADJUSTMENT ELEMENT

For the following cabinets: ARGENTA: GN - ATX - INX.

Dimensions: -

Materials: Galvanised steel.

MOQ: 1

Supply: Pack of 4 adjustable supports..

Required for the assembly of the inner doors

For 300-mm deep cabinet

Height adjustment in increments of 12,5 mm



| | | |
|---|--------------|---------------------------|
| Dokument/document | | Utgava datum/edition date |
| Försäkran om överensstämmelse/ Declaration of conformity | | 2016-06-08 |
| Avdelning/department Kvalite/Quality | | |
| Ansvarig/prepared Magnus Arvidsson | Version 3 | Sida/page 1 av/of 1 |

Supplier/Tillverkare: *GARO AB*
Box 203
S-335 25 GNOSJO Telephone: +46 (0)370 33 28 00
Sweden Telefax: +46 (0)370 33 28 50

Supplier established within EU/Ombud etablerad inom EG

Supplier of equipment /Materielslag : Consumer unit/Normcentral

Trade Mark/ Varumärke: GARO

Type Designation / Typbeteckning: G... , GN...,GM..., NUM ... , NIM ... , NUM.GM ... , NUM.GT ... , NUM.L ..., NEM .. , NCI..., NCID ... , NCU ... , NCUP ... and / och GCUT

We hereby declare that our product fulfils the requirements of following EC directives/
Vi intygar härmed att vår produkt uppfyller krav enligt följande EU direktiv:

- The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU / Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU.
- Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EU / Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EG.
- RoHS Directive (RoHS) 2011/65/EU / RoHS direktivet (RoHS) 2011/65/EG.
- No electromagnetic compatibility (EMC) immunity or emission tests are required on the assembly/
Produkten innehåller inte elektroniska apparater som påverkas enligt förbehållen enligt direktivet (EMC) 2004/108/EG.

The following harmonised standards (latest edition) or technical specifications which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have been used in the design:/
Följande harmoniserade standarder (senaste utgåva) eller tekniska specifikationer som uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG har använts i konstruktionen: SS EN 61439-1-3

The equipment conforms completely with the above stated harmonised standards or technical specifications./
Materielen överensstämmer helt med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer.

Or/eller

- The equipment confirms only partially with the above stated harmonised standards or technical specifications but complies with good practice in safety matters in force within the EU./
Materielen överensstämmer endast delvis med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer, men uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG.

We have product surveillance according to CENELEC's harmonised requirements, documents CCA-201.

Garö AB
Company/Företag

2016-06-18
Date/Datum

Sign/Underskrift

Environmental- and Quality Manager/Kvalitets- och Miljöchef
Position/Befattning

Magnus Arvidsson
Name / Namnförtydligande