





RCBO 6kA 4 module 4-pole B characteristic 100ma

Type: RCBOSB32-100



Technical data

Rated voltage U_n	~ 400V AC
Rated current I_n	32A
Rated frequency f_n	50/60 Hz
Rated short-circuit capacity	6 kA
Back-up fuse	100A gG
Tripping characteristic	B,
Type	A
Rated residual current $I_{\Delta n}$	100 mA
Rated residual making & breaking capacity $I_{\Delta n}$	4,500A
Terminals	1-25mm ² , max. 3Nm
Width	72 mm
Standards	EN 61009 - 1



Dokument/document Försäkran om överensstämmelse/ Declaration of conformity		Utgava datum/edition date 2024-11-05
Avdelning/department Kvalite/Quality		
Ansvarig/prepared Paul Fox	Version 1	Sida/page 1 av/of 1

Supplier/Tillverkare: GARO Ireland

GARO UK

Telephone: + 353 (0) 1 8665360
+44 (0) 121 3899 444

Supplier established within EU/Ombud etablerad inom EG

Supplier of equipment /Materielslag : Earth leakage circuit breaker with overcurrent protection/ Personskyddsbrytare

Trade Mark/ Varumärke: GARO

Type Designation / Typbeteckning: RCBOGSB ...,

We hereby declare that our product fulfils the requirements of following EC directives/

Vi intygar härmed att vår produkt uppfyller krav enligt följande EU direktiv:

- ☒ The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU I Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU.
- ☐ Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EU/Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/ 108/EU.
- ☒ RoHS Directive (RoHS) 2015/863/EU I RoHS direktivet (RoHS) 2015/863/EU.
- ☒ No electromagnetic compatibility (EMC) immunity or emission tests are required on the assembly/
Produkten innehåller inte elektroniska apparater som påverkas enligt förbehållen enligt direktivet
(EMC) 2004/108/EU

The following harmonised standards (latest edition) or technical specifications which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have been used in the design:/

Följande harmoniserade standarder (senaste utgåva) eller tekniska specifikationer som uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG har använts i konstruktionen: SS EN 61009-1(-2)

- ☒ The equipment conforms completely with the above stated harmonised standards or technical specifications./
Materielen överensstämmer helt med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer.

Garo

Company/Företag

Sign/Underskrift

Quality Manager/Kvalitets- och Miljöchef Position/Befattning

Name / Namnförtydligande

Paul Fox