

## IP40 Flush Fit Distribution Boxes with Steel Door - GME28PO-PH-GO



**Product type:** Flush-fit distribution boxes with steel door for hollow walls

**Exterior dimensions (Height x Width x Depth):** 502x387x99 mm

**Dimensions of the flush-fit gap (HxWxD):** 469x354x87 mm

**Number of modules:** 14 Mods X 2 Rows

**Installation:** Flush-fitted for prefabricated walls

**Color:** White RAL 9003.

**Window:** Opaque

**Weight (Kg):** 4.05


**Cable entry:** - Post.: 2x[M25-1xM32-1xM40]

**Components:** Neutral and earth bars included

**Materials:** Halogen-free plastic materials. Base: High impact polystyrene

### Technical Data:

<b>Degree of Protection:</b>	IP40
<b>Resistance of Impact:</b>	IK08
<b>Glow Wire Resistance:</b>	805°C
<b>Ball pressure Test:</b>	-25°C / +40°C
<b>Ambient Temperature Range:</b>	1000 V AC / 1500 V DC
<b>Maximum operating Voltage:</b>	125A
<b>Rated Current:</b>	Class II
<b>Double Insulation:</b>	



**EAN:** 843104493923  
**Customs Tariff Number:** 85.38.10.00  
**ETIM 8.0:** EC000214



Dokument/document		Utgava datum/edition date
Försäkran om överensstämmelse/ Declaration of conformity		2016-06-08
Avdelning/department Kvalite/Quality		
Ansvarig/prepared Magnus Arvidsson	Version 3	Sida/page 1 av/of 1

Supplier/Tillverkare: *GARO AB*  
*Box 203*  
*S-335 25 GNOSJO* Telephone: +46 (0)370 33 28 00  
*Sweden* Telefax: +46 (0)370 33 28 50

Supplier established within EU/Ombud etablerad inom EG

Supplier of equipment /Materielslag : Consumer unit/Normcentral

Trade Mark/ Varumärke: GARO

Type Designation / Typbeteckning: G... , GN...,GM..., NUM ... , NIM ... , NUM.GM ... , NUM.GT ... , NUM.L ..., NEM .. , NCI..., NCID ... , NCU ... , NCUP ... GME...and / och GCUT

We hereby declare that our product fulfils the requirements of following EC directives/  
Vi intygar härmed att vår produkt uppfyller krav enligt följande EU direktiv:

- The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU / Lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU.
- Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EU / Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EG.
- RoHS Directive (RoHS) 2011/65/EU / RoHS direktivet (RoHS) 2011/65/EG.
- No electromagnetic compatibility (EMC) immunity or emission tests are required on the assembly/  
Produkten innehåller inte elektroniska apparater som påverkas enligt förbehållen enligt direktivet (EMC) 2004/108/EG.

The following harmonised standards (latest edition) or technical specifications which comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have been used in the design:/  
Följande harmoniserade standarder (senaste utgåva) eller tekniska specifikationer som uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG har använts i konstruktionen: SS EN 61439-1-3

The equipment conforms completely with the above stated harmonised standards or technical specifications./  
Materielen överensstämmer helt med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer.

Or/eller

- The equipment confirms only partially with the above stated harmonised standards or technical specifications but complies with good practice in safety matters in force within the EU./  
Materielen överensstämmer endast delvis med ovan angivna harmoniserade standarder eller tekniska specifikationer, men uppfyller god säkerhetsteknik praxis inom EG.

We have product surveillance according to CENELEC's harmonised requirements, documents CCA-201.

Garö AB  
Company/Företag

2016-06-18  
Date/Datum

  
Sign/Underskrift

Environmental- and Quality Manager/Kvalitets- och Miljöchef  
Position/Befattning

Magnus Arvidsson  
Name / Namnförtydligande